



Dodávateľ pred zahŕňaním zemných prác je povinný pozvať všetkých správcov podzemných inžinierskych sietí presnému vytýčeniu ich priebehu v blízkosti podzemných inžinierskych sietí kopaf ručne !

DODRŽAŤ STN:

- | | |
|--------------|---|
| STP 702 02 | -plynovody a prípojky z ocele |
| STP 609 01 | -regulátory tlaku plynu do 0,3 MPa |
| STP 704 01 | -domové plynovody |
| STP 73 0759 | -osadenie spotrebičov |
| STN 73 3050 | -zemné práce |
| STN 73 6005 | -priestorová úprava vedenia tech. vybavenia |
| Uhl. UBP SR | č.25/84, zákon |
| 24/2006 Z.z. | -ochrana zdravia a bezpečnosť práce |



DĽUH, s.r.o., Štefánikova 15, 07101 Michalovce		
STAVBA: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	Kraj :	Košický
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi	Okres :	Michalovce
s.č.163, p.č.1037 v obci Nacina Ves	Obec :	Nacina Ves
INVESTOR: Obec Nacina Ves, Obecný úrad 072 21 Nacina Ves 229	Formát :	A3
OBJEKT:	Dátum :	September 2017
El.9 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA	Vypracoval:	Renáta Kudríková
OBSAH:	Mierka :	Suprava :
SITUÁCIA	1 : 250	Č.vyvkresu :